

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, улица Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, Kancelariya69@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Краснохолмскому,  
Весьегонскому, Сандовскому и Молоковскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Красный Холм, ул. Никитина д. 4 (4822) 34-24-21, ogpnholm69@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

### Предписание № 73 / 1 / 34

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Законному представителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа №2 имени Сергея Забавина» в лице директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа №2 имени Сергея Забавина» Серовой Татьяне Петровне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тверской области по пожарному надзору Д.А. Евсеева

от " 27 " 11 20 18 года №73, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период с 15 ч 00 мин. " 04 " 12 20 18 г. по 15 ч 00 мин. " 21 " 12 20 18 г.

проведена внеплановая проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа №2 имени Сергея Забавина» комиссией в составе:

- Машкова Ивана Николаевича, государственного инспектора Тверской области по пожарному надзору, врио начальника ОНД и ПР по Краснохолмскому, Весьегонскому, Сандовскому и Молоковскому районам;

- Романова Алексея Анатольевича, государственного инспектора по Краснохолмскому, Весьегонскому, Сандовскому и Молоковскому районам по пожарному надзору, старшего дознавателя ОНД и ПР по Краснохолмскому, Весьегонскому, Сандовскому и Молоковскому районам.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа №2 имени Сергея Забавина» Серовой Татьяной Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Оборудовать автоматической пожарной сигнализацией помещение спортзала	ст.20 ФЗ-69 от 21.12.1994 г., ст.6 ФЗ-123 от 22.07.2007г., табл. 3 НПБ 110-03	01.07.2019	
2.	Обеспечить достаточное количество ручных пожарных извещателей	ст.20 ФЗ-69 от 21.12.1994 г., ст.6, п.3 ст.51, п.2 ст.82, ФЗ-123 от 22.07.2008г., прил. 13 НПБ 88-2001	01.07.2019	
3.	Обеспечить наличие на объекте исполнительной документации на системы противопожарной защиты	П. 61 ППР в РФ	01.07.2019	
4.	Обеспечить наличие на объекте инструкции о порядке действия персонала объекта при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объектов	П. 64 ППР в РФ	01.07.2019	
5.	Исключить отделку путей эвакуации горючими материалами	П. 33 ППР в РФ	01.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Краснохолмскому, Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому районам Тверской области по пожарному надзору, старший дознаватель ОНД и ПР по Краснохолмскому, Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому районам майор внутренней службы Романов А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 21 " 12 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

" 21 " 12 20 18 г.



Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа №2 имени Сергея Забавина» Серова Татьяна Петровна

(должность, фамилия, инициалы)

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.