

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №138

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 23 » мая 2018 г.

г. Бежецк

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе Еришов Евгений Петрович, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 146 от 23.05.2018г. в отношении Серовой Татьяны Петровны – директора МБОУ «Краснохолмская СОШ №2 имени С.Забавина», 26.11.1958г.р., место рождения: г.Красный Холм Калининской обл., паспорт серии 2804 №315604 выдан 28.11.2003г. Краснохолмским РОВД Тверской области, адрес регистрации: 171660 Тверская обл., г.Красный Холм, ул. Мясникова, д.5а, кв.5, адрес проживания: 171660 Тверская обл., г.Красный Холм, ул. Ленин д.105/42

установил:

27.04.2018г. в 12 ч. 00 мин г. Красный Холм при проведении плановой проверки в отношении МБОУ «Краснохолмская СОШ № 2 им. С. Забавина», расположенного по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, ул. Пролетарская, д. 11/24 установлено, что директор Серова Татьяна Петровна нарушила санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а именно: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

В кабинетах 2-б, 3-а, 2-а классов светильники с люминесцентными лампами расположены перпендикулярно светонесущей стене, при необходимости параллельного расположения светильников светонесущей стене на расстоянии 1,2 м. от наружной стены и 1,5 м. от внутренней стены, - нарушение требований п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Выявлены нарушения требований п. 4.29, п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10:

- в кабинете № 25 (ОБЖ) пол неровный с дефектами и механическим повреждением,
- в спортивном зале на стенах отмечается отслоение окрасочного слоя,
- в коридоре 1 этажа часть остекление части стекол выполнено не из цельного стеклопакета.

Расстановка компьютеров не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - не обеспечено левостороннее освещение ВДТ.

выявил следующие причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения: ненадлежащее исполнение должностным лицом своих должностных обязанностей, ослабление контроля к исполнению требований законодательства.

ПРЕДЛАГАЮ:

Серовой Татьяне Петровне – директору МБОУ «Краснохолмская СОШ №2 имени С.Забавина»

(соответствующая организация, соответствующее должностное лицо)

незамедлительно рассмотреть настоящее представление. Принять конкретные меры по устранению указанных нарушений законодательства об административных правонарушениях, причин и условий, способствовавших их совершению.

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Информацию о выполнении настоящего представления необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул. Садовая, д.26, г. Бежецк, 171984;

Невыполнение в установленный срок законного представления должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений

законодательства в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет административную ответственность в виде штрафа.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений, информации, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде в соответствии со ст.19.7 КоАП РФ влечет административную ответственность в виде штрафа.

Начальник территориального отдела:



Е.П. Ершов

Представление направлено заказным почтовым уведомлением

25.01.18 г. и.х. № 09/135818