## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУ-ЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984, телефон/факс 8 (48231) 2-14-42

## ПРЕДПИСАНИЕ № 446

## должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 09 » апреля 20 21 г.	г. Бежецк
	(место выдачи)
Специалист-эксперт Иванова Наталья Васильевна	
(фамилия, имя, отчество (при наличии)	и
должность должностного лица, выдавшего предпи	исание)
по результатам проверки деятельности:	
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения	«Краснохолмская средняя
общеобразовательная школа № 2 им. С. Забавина»	
(МБОУ «Краснохолмская СОШ № 2 им. С.Забавина»)	
по адресу: 171660, Тверская область, город Красный Холм, улица	Калинина, 51;
_(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)	
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства про	оверяемого индивидуального пред-
принимателя)	
ИНН 6928002869, ОГРН 1026901540412	
(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для ю го предпринимателя)	ридического лица и индивидуально-
по выполнению требований законодательства в сферо эпидемиологического благополучия населения установлено следун	
Не во всех производственных помещениях пищеблока, в обедени	
толка и стен ( 1/2, верхняя часть стен) проведена материалами,	
влажную уборку и обработку с применением моющих и дезино	
стен и потолков проведена побелкой, является нарушением п. 2.5.	
эпидемиологические требования к организациям воспитания и	
(далее по тексту СП 2.4.2648-20), п. 2.16 СанПиН	
эпидемиологические требования к организации общественного и	
тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20).	питания населения» (далее по
Не представлен акт обследования технического состояния вент	
измерениями объемов вытяжки воздуха – нарушение п. 2.7.4 СП 2	.4.3048-20.

## Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до «01» сентября 2021 г.:

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

- 1. Обеспечить обследование технического состояния вентиляции (ревизия, очистка и контроль вентиляции), акт обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха предоставить в территориальный отдел п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.
- 2. Во всех производственных помещениях пищеблока, в обеденном зале обеспечить отделку стен и потолка материалами, позволяющими проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств- п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области В Бежецком районе по адресу: 171980, Тверская область, г. Бежецк, ул. Садовая, д. 26 тел./факс 8/48231/20667 / 8/48231/20031 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

<u>в срок до «01» сентября 2021 г.</u> с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо, выдавшее предписание *Мюцео* 

Иванова Н.В.

(расшифровка подписи)

Копия предписания направлена по почте заказным письмом с уведомлением, исх. № 69-01-09/23-643-2021 от 09.04.2021 г.