



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185
Территориальный отдел в Бежецком районе
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 50

ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк,
Тверская область, 171984

« 18 » апреля 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом –экспертом Новиковой Галиной Валентиновной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Сергея Забавина» (МБОУ «Краснохолмская СОШ № 2 им.С.Забавина»); ОГРН 1026901540412; ИНН 6928002869; КПП 692801001.

Место нахождения: 171660, Тверская область, г.Красный Холм, Пролетарская, 11/24.

Место осуществления деятельности: 171660, Тверская область, г.Красный Холм, Пролетарская, 11/24.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В кабинетах № 1-а класса, 4-а класса не соблюдаются нормы площади на одного учащегося - менее 2,5 кв. метров (площадь кабинета 1-а класса (кабинет № 7) - 33,3 кв. м., количество учебных мест 19, площадь кабинета № 4-а класса (кабинет № 8) - 30,7 кв. м., количество учебных мест 17), что является нарушением п.2.4.2, п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Во всех помещениях (кроме кабинетов физики и химии, а также обеденного зала столовой пищеблока) отделка потолка и стен проведена материалами, не допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, отделка части стен (1/2, верх) и потолков проведена побелкой, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту – СП 2.4.3648-20).
3. В спортивном зале внутренняя отделка стен и потолка с дефектами и повреждениями, имеются участки с дефектами в виде отслоения отделочного

материала (краски, побелки), с признаками поражения грибком и черной плесени – нарушение п. 2.5.1, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, данные нарушения подтверждаются материалами фотосъемки произведенные цифровой камерой мобильного телефона Huawei Mate 20 Lite

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить соблюдение нормы площади на одного учащегося для обучающихся 1-а класса, 4-а класса в соответствии с требованиями п.2.4.2, п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Обеспечить отделку стен и потолка во всех помещениях (кроме кабинетов физики и химии и обеденного зала столовой) материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
3. Устранить дефекты и обеспечить отделку стен и потолка в спортивном зале материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Сергея Забавина» (МБОУ «Краснохолмская СОШ № 2 им.С.Забавина»); ОГРН 1026901540412; ИНН 6928002869; КПП 692801001. Место нахождения: 171660, Тверская область, г.Красный Холм, Пролетарская, 11/24.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31, эл. почта: novikova_gv@69.rospotrebnadzor.ru, bezh@rpn-tver.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» апреля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Новикова Г.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г.


(подпись)

И. П. Серова
(инициалы и фамилия)

Иск. № 09/177-2023 от 21.04.2023